



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.04.576.п.006033.05.07 от 03.05.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС**

изготовленная в соответствии  
ТУ 5762-001-45757203-99 "Плиты теплоизоляционные из минеральной  
ваты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС"

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изд. и конструкции. Гиг. требования безопасности".

ГН 2.1.6.1338-03 "(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)". ГН 1.1.725-98

Организация-изготовитель  
ЗАО "Минеральная Вата"

Россия

Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Минеральная Вата"

Россия

Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №2948-18 от 19.04.2007г.

Информационная карта ИЛ "Экосанхим" НИИСФ №1807 от 10.04.2007г.

№1312007

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Насыщенность-1,3 м кв./м куб.,  
воздухообмен-0,5 об/час,  
при T= 20 и 40°С

ПДК атм.воздух с/с мг/м.куб

Формальдегид

0,01 мг/м.куб

Ацетальдегид

0,01 мг/м.куб

Метилбензол

0,6 мг/м.куб

Диметилбензол

0,2 мг/м.куб

1,3,5-Триметилбензол

0,1 мг/м.куб

Гидроксibenзол

0,003 мг/м.куб

А эфф.

менее 370 Бк/кг

соответствует 1 классу строительных материалов

Область применения:

в качестве тепло-звукоизоляционного среднего слоя бетонных и железобетонных конструкций

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с разделом требований безопасности, изложенных в ТУ 5762-001-45757203-99 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС"

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производитель, область применения, меры безопасности



Заключение действительно до 20.04.2012г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А. Н. КАИРА