



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальное управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

77.01.03.576.П.055493.12.05

ОТ

21.12.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД БАТТС Д

изготовленная в соответствии
с ТУ 5762-016-45757203-05 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД
БАТТС Д", Технологическим регламентом

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны",
СП 2.6.1.758-99, ГН 1.1.725-98

Организация-изготовитель
ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА", Москов. обл., Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование

учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол исследования ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве" № 1843/52025 от 13.12.2005г., Информационная карта № 1620 от
09.11.2005г. НИИСФ ИЛ "Экосанхим", Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" от 14.12.05г.

№ 0499433

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	в возд. раб. зоны	атм. возд.
мг/м. куб муллитовые (не волокнистые) огнеупоры (минеральная вата)	-/4	0.06
углеводороды алифатические предельные C1-C10	900/300	-
фенолформальдегидные смолы: контроль по фенолу	0.1	0.01/0003
контроль по формальдегиду	0.05	0.035/0.003
		0.01 жил. пом.

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Бк/кг	фактическая	допустимая
-------	-------------	------------

удельная эффективная активность естественных радионуклидов	128+-27	370
--	---------	-----

Область применения:

в качестве теплоизоляционного (среднего) слоя в фасадных системах с тонким наружным штукатурным слоем

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Применение СИЗ органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки), глаз (очки), соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1384-03 при установке плит. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с п.1.4.9 ТУ 5762-016-45757203-05

Заключение действительно до 20.12.2010г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись

